



Elektrische Geräte

ATEX	II (1)2 G	Ex	db [ia Ga]	IIC	T4	Gb
IECEX		Ex	db [ia Ga]	IIC	T4	Gb
NEC 505	Class I, Zone 1	AEx	db [ia Ga]	IIC	T4	Gb
IECEX (Staub)		Ex	tb	IIIC	T90°C	Db
NEC 506	Zone 21	AEx	tb	IIIC	T90°C	Db
NEC 500	Class I, Division 1			Group C, D	T4	

Nicht-elektrische Geräte

ATEX	II 2 G	Ex	h	IIC	T6	Gb
IECEX		Ex	h	IIC	T6	Gb
EN 13463-1	II 2 G		c k	IIC	T6	

ATEX: Explosionsschutz für Europa
 IECEX: internationaler Explosionsschutz
 NEC: Explosionsschutz für USA

Zündschutzarten für elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen					
Schutzart	Symbol	Zone	Darstellung (Schema)	Hauptanwendung	Norm
allgemeine Anforderungen					IEC 60079-0 EN 60079-0 UL 60079-0
erhöhte Sicherheit	e, eb, ec	1 2		Klemmen und Anschlusskästen, Steuerkästen zum Einbau von Ex-Bauteilen (die in einer anderen Zündschutzart geschützt sind), Käfigläufermotoren, Leuchten	IEC 60079-7 EN 60079-7 UL 60079-7
druckfeste Kapselung	da, db, dc	0 1 2		Schaltgeräte und Schaltanlagen, Befehls- und Anzeigeräte, Steuerungen, Motoren, Transformatoren, Heizgeräte, Leuchten	IEC 60079-1 EN 60079-1 UL 60079-1
Überdruckkapselung	px, pxb, py, pyb, pz, pzc	1 21 1 21 2 22		Schalt- und Steuergeräte, Analysegeräte, große Motoren <i>alte Symbole für Staub: pD1, pD2</i>	IEC 60079-2 EN 60079-2 UL 60079-2
Eigensicherheit	ia, ib, ic	0 20 1 21 2 22		Mess- und Regeltechnik, Feldbustechnik, Sensoren, Aktoren [Ex ib] = zugehöriges elektrisches Betriebsmittel – Installation im sicheren Bereich <i>alte Symbole für Staub:</i> iaD = Einsatz in Zone 20, 21, 22 ibD = Einsatz in Zone 21, 22	IEC 60079-11 EN 60079-11 UL 60079-11
				Eigensichere Systeme	IEC 60079-25 EN 60079-25 UL 60079-25
Flüssigkeitskapselung	o, ob, oc	1 2		Transformatoren, Anlasswiderstände	IEC 60079-6 EN 60079-6 UL 60079-6
Sandkapselung	q, qb	1		Sensoren, Anzeigeräte, elektronische Vorschaltgeräte, Transmitter	IEC 60079-5 EN 60079-5 UL 60079-5
Vergusskapselung	ma, mb, mc	0 20 1 21 2 22		Schaltgeräte für kleine Leistungen, Befehls- und Meldegeräte, Anzeigeräte, Sensoren <i>alte Symbole für Staub:</i> maD = Einsatz in Zone 20, 21, 22 mbD = Einsatz in Zone 21, 22	IEC 60079-18 EN 60079-18 UL 60079-18
Zündschutzart nC	nC, nCc, nR, nRc	2 2		Alle elektrischen Betriebsmittel für Zone 2 nC = funkende Betriebsmittel, in denen die Kontakte in geeigneter Weise geschützt sind nR = schwadensichere Gehäuse	IEC 60079-15 EN 60079-15 UL 60079-15
optische Strahlung	op, op, op	0 20 1 21 2 22		op is = eigensichere optische Strahlung op pr = geschützte optische Strahlung op sh = Sperrung optischer Strahlung	IEC 60079-28 EN 60079-28
Schutz durch Gehäuse	ta, tb, tc	20 21 22		Schaltgeräte und Schaltanlagen, Steuer-, Anschluss- und Klemmenkästen, Motoren, Leuchten <i>alte Kennzeichnung:</i> tD A21 = nach Verfahren A für Zone 21 tD B21 = nach Verfahren B für Zone 21	IEC 60079-31 EN 60079-31 UL 60079-31 IEC 61241-1 EN 61241-1 ISA 61241-1

Geräteklasse und Geräteschutzniveau (EPL: Equipment protection level)

nach EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)		nach IEC und CENELEC	
Gerätegruppe	Geräteklasse	EPL	ausreichende Sicherheit
schlagwettergefährdete Grubenbaue			
I	M1	Ma	bei seltenen Fehlern
I	M2	Mb	bis zum Abschalten des Gerätes
gasexplosionsgefährdete Bereiche			
II	1G	Ga	Zone 0 bei seltenen Fehlern
II	2G	Gb	Zone 1 bei vorhersehbaren Fehlern
II	3G	Gc	Zone 2 bei normalem Betrieb
staubexplosionsgefährdete Bereiche			
II	1D	Da	Zone 20 bei seltenen Fehlern
II	2D	Db	Zone 21 bei vorhersehbaren Fehlern
II	3D	Dc	Zone 22 bei normalem Betrieb

(1) G zugehöriges elektrisches Betriebsmittel – Installation im sicheren Bereich

Zündschutzarten für nicht-elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen

Schutzart	Symbol	Darstellung (Schema)	Hauptanwendung	Norm
Grundlagen und Anforderungen				ISO 80079-36 EN ISO 80079-36
konstruktive Sicherheit »c«	h		Kupplungen, Pumpen, Zahnradantriebe, Kettenantriebe, Förderbänder <i>alte Kennzeichnung nach EN 13463-5: c</i>	ISO 80079-37 EN ISO 80079-37
Zündquellenüberwachung »b«	h		Pumpen, Förderbänder <i>alte Kennzeichnung nach EN 13463-6: b</i>	ISO 80079-37 EN ISO 80079-37
Flüssigkeitskapselung »k«	h		Tauchpumpen, Getriebe <i>alte Kennzeichnung nach EN 13463-8: k</i>	ISO 80079-37 EN ISO 80079-37
druckfeste Kapselung »d«	h		Bremsen, Kupplungen <i>alte Kennzeichnung nach EN 13463-3: d</i>	IEC 60079-1 EN 60079-1
Schutz durch Gehäuse »t«	h		Geräte ausschließlich für staubexplosionsgefährdete Bereiche	IEC 60079-31 EN 60079-31
Überdruckkapselung »p«	h		Pumpen	IEC 60079-2 EN 60079-2

Gruppen

IEC/CENELEC/NEC 505/NEC 506		NEC 500	
Gruppe I	schlagwettergefährdete Grubenbaue		—
	Methan		
Gruppe II	gasexplosionsgefährdete Bereiche		Class I
Untergruppen	typisches Gas		Untergruppen
IIA	Propan	Propan	Class I, Group D
IIB	Ethylen	Ethylen	Class I, Group C
IIC	Wasserstoff Acetylen	Wasserstoff Acetylen	Class I, Group B Class I, Group A
Gruppe III	staubexplosionsgefährdete Bereiche		Class II, Class III
Untergruppen	Art des Staubes		Untergruppen
IIIA	brennbare Flusen	Fasern und Flusen	Class III
IIIB	nicht leitfähiger Staub	nicht kohlehaltiger Staub	Class II, Group G
IIIC	leitfähiger Staub	kohlehaltiger Staub	Class II, Group F
		Metallstaub	Class II, Group E

Temperateinteilung

maximale Oberflächentemperatur	Gas-Temperaturklassen		maximale Oberflächentemperatur	Gas-Temperaturklassen	
	Gerätebezeichnung NEC 500	CENELEC/ IEC/NEC 505		Gerätebezeichnung NEC 500	CENELEC/ IEC/NEC 505
450°C	T1	T1	200°C	T3	T3
300°C	T2	T2	180°C	T3A	
280°C	T2A		165°C	T3B	
260°C	T2B		160°C	T3C	
230°C	T2C		135°C	T4	T4
215°C	T2D		120°C	T4A	
			100°C	T5	T5
			85°C	T6	T6

Zonen

gefährliche explosionsfähige Atmosphäre		ständig, häufig oder langfristig	gelegentlich	selten und kurzzeitig
Gas	CENELEC/IEC/NEC 505	Zone 0	Zone 1	Zone 2
	NEC 500 (Class I)	Division 1		Division 2
Staub	CENELEC/IEC/NEC 506	Zone 20	Zone 21	Zone 22
	NEC 500 (Class II, III)	Division 1		Division 2

Sämtliche Angaben und Abbildungen sind nicht verbindlich. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.
 Printed in Germany 990 893 0 DE-11.21